



27/06/2019  
כד סיון תשע"ט

לכבוד

(נשלח ב: דואר, דוא"ל, פקס)

שלום רב,

### הנדון : דו"ח ביקור

בתאריך 27/06/2019 נערך ביקור ב  
בביקור השתתפו:

שם	תפקיד
	מפקח עבודה
	מפקח עבודה בכיר, ראש קבוצה של מפקחי בנייה
	מנהל אתר

#### ממצאים כלליים

##### בעת הביקור נתגלה:

1. מנהל העבודה המנוי באתר לא נוכח(נמצא בחו"ל), באתר לא נמצא מנהל עבודה מוסמך.
2. מתקן החשמל לא נבדק בידי חשמלאי בעל רישיון בודק.
3. משטחי עבודה בהם קיימת סכנת נפילה לעומק 2 מטרים ויותר אינם מגודרים ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה.
4. הפיגומים הקונזולים המחוברים לפרופילים פסולים לעבודה.
5. סולמות באתר אינם מחוזקים ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה.
6. הדרכות כלליות באתר לרבות פנקס הדרכה ואישורי עבודה בגובה לא הוצגו ומה שהוצג אינו מנוהל ע"פ תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים.
7. באתר לא הוצגו רתמות וקווי חיים כלל.
8. לא הוכנה תכנית ארגון בטיחותי לאתר.

- בעקבות ממצאי הביקור האתר נסגר בצו הפסקת עבודה המצ"ב.
- יש לדווח למשרדנו בדבר תיקון כל הליקויים המצוינים בדוח ביקור ע"פ השלבים שהוסברו למר רון זגורי בעת הביקור.



להלן הליקויים שנמצאו, אותם עליכם לתקן במועד שנקבע. בתום ביצוע תיקון הליקויים, עליך להודיענו בכתב על תיקונם ולצרף להודעתך את המסמכים כאשר נדרשת להגישם.

1

כללי

1.1

נושא	בטיחות בבנייה : ניהול עבודות בנייה
1.1.1	1.1.1
נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
הערות(לליקוי)	לא נוכח באתר
תקנה/הנחייה	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988
סעיף חוק/תקנה	2.(א)
דרישה	מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת הבניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו.
ת. לביצוע	מיידי

1.2

נושא	בטיחות בבנייה : בדיקת חשמלאי בודק
1.2.1	1.2.1
נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
הערות(לליקוי)	לא הוצג באתר
תקנה/הנחייה	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988
סעיף חוק/תקנה	163.(א)
דרישה	יש לבצע ללא דיחוי בדיקת המתקן החשמלי (כל מערך החשמל באתר) ע"י חשמלאי בודק בהתאם לדרישות תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה) - 2002 ולהעביר את דו"ח הבדיקה למשרדנו.
ת. לביצוע	מיידי

1.3

נושא	תנאי מקום העבודה : גישה למקום העבודה
1.3.1	1.3.1
נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	אין מעברים נאותים
הערות(לליקוי)	מדרכות עלייה למרפסות המבנים
תקנה/הנחייה	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970
סעיף חוק/תקנה	*
דרישה	לפי דרישת החוק והתקנות
ת. לביצוע	מיידי

1.4

נושא	בטיחות בבנייה : הצגת שלט
1.4.1	1.4.1
נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	מבצע בנייה לא הציג שלט במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבנייה
הערות(לליקוי)	לא קיים
תקנה/הנחייה	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988
סעיף חוק/תקנה	7.
דרישה	יש להציג שלט, במקום בולט לעין, בו יצוינו: שם מבצע הבנייה ומענו, שם מנהל העבודה ומענו (כולל מס' טלפון נייד), ומהות העבודה
ת. לביצוע	מיידי

1.5

נושא	מסירת מידע והדרכה : מסירת מידע בדבר סיכונים
------	---



### 1.5.1

נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	במקום העבודה מועסק עובד שלא קיבל הדרכה עפ"י דרישות התקנה
הערות(לליקוי)	לא הוצגו
תקנה/הנחייה	תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999
סעיף חוק/תקנה	10.10 (א)
דרישה	יש להדריך את העובד בדבר הסיכונים בתחנת העבודה, לפני התחלת עבודתו במקום
דרישה	עליכם להקפיד על ביצוע דרישות התקנות הנ"ל בהתאם לפירוט המצ"ב.
דרישה	יש להדריך את העובדים ולהקפיד על ביצוע הוראות העבודה
ת. לביצוע	מייד

### 1.6

נושא	מסירת מידע והדרכה: פנקס הדרכה - החזקה
------	---------------------------------------

#### 1.6.1

נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	מחזיק במקום עבודה אינו מנהל פנקס הדרכה
הערות(לליקוי)	הפנקס אינו מנוהל ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה
תקנה/הנחייה	תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999
סעיף חוק/תקנה	6
דרישה	יש לנהל פנקס הדרכה ולרשום בו את שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, סוג ההדרכה, נושא ההדרכה, ומועדיה, שם המדריך, כשירותו ותפקידו
ת. לביצוע	מייד

### 1.7

נושא	מסירת מידע והדרכה: תמצית מידע בכתב
------	------------------------------------

#### 1.7.1

נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	המחזיק במקום עבודה לא מסר לעובדים תמצית מידע בכתב, ביום תחילת עבודתם
הערות(לליקוי)	לא הוצגו כלל בשפה הרלוונטית
תקנה/הנחייה	תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999
סעיף חוק/תקנה	7 (א)
דרישה	יש למסור לעובדים תמצית מידע, בכתב, בדבר סיכונים בעבודה בה הם מועסקים, ביום הראשון לעבודתם
ת. לביצוע	מייד

### 1.8

נושא	עבודה בגובה: ביצוע ההדרכה
------	---------------------------

#### 1.8.1

נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	המבצע אינו מחזיק אישור הדרכה תקף לכל עובד
הערות(לליקוי)	לא הוצגו כלל
תקנה/הנחייה	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007
סעיף חוק/תקנה	6 (ד)
דרישה	לפי דרישת החוק והתקנות
ת. לביצוע	מייד

### 1.9

נושא	בטיחות בבנייה: מוליכי חשמל על קרקעיים
------	---------------------------------------

#### 1.9.1

נבדק ונמצא	לקוי
תיאור הליקוי	נראה שימוש באתר בכבלי חשמל מאריך, וציוד (תקעים/שקעים) שאינם מתאימים לדרישות תקנות החשמל.
הערות(לליקוי)	כבל שהארקה בו מנותקת
תקנה/הנחייה	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988
סעיף חוק/תקנה	163 (א)
דרישה	להחליף הכבלים והציוד (תקעים/שקעים) ולהקפיד בנושא זה על דרישות תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארצי באתר בניה)-2002.



מייד	ת. לביצוע
1.10	נושא
בטיחות בבנייה : תכנית ארגון בטיחותי של האתר	
1.10.1	נושא
נבדק ונמצא לקוי	
תיאור הליקוי לא הוכנה תכנית ארגון בטיחותי של האתר	
תקנה/הנחייה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988	
סעיף חוק/תקנה 166.א	
דרישה לפי דרישת החוק והתקנות	
ת. לביצוע מייד	
2	מחלקה
2.1	נושא
עבודה בגובה : חובת שימוש בציוד מתאים	
2.1.1	נושא
נבדק ונמצא לקוי	
תיאור הליקוי העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות	
הערות(לליקוי) אין רתמות וקווי חיים באתר כלל	
תקנה/הנחייה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007	
סעיף חוק/תקנה 8.א(1)	
דרישה לפי דרישת החוק והתקנות	
ת. לביצוע מייד	
2.2	נושא
בטיחות בבנייה : גידור- און יד, און תיכון ולוח רגל	
2.2.1	נושא
נבדק ונמצא לקוי	
מקום פיגומים קונזולים	
תיאור הליקוי משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לא גודרו ע"י און יד, און תיכון ולוח רגל.	
תקנה/הנחייה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988	
סעיף חוק/תקנה 9.א	
דרישה יש להתקין גידורים למשטחי עבודה, מדרכי מעבר בחתך ובגובה הנדרש בתקנות, ויחוברו לזקפים באופן שיימנע ניתוקם המקרי ממקומם.	
ת. לביצוע מייד	
2.3	נושא
בטיחות בבנייה : תמיכת שלבי הסולם	
2.3.1	נושא
נבדק ונמצא לקוי	
מקום במבנה	
תיאור הליקוי שלבי הסולם אינם נתמכים על ידי גזרי עץ	
תקנה/הנחייה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988	
סעיף חוק/תקנה 78.א	
דרישה שלבי סולם עץ יהיו בחוזק מתאים, נתונים היטב בתוך הזקפים או תמוכים על ידי גזרי עץ המחברים היטב לזקפים בין השלבים.	
ת. לביצוע מייד	
2.4	נושא
בטיחות בבנייה : קיום חיזוק בסולם מעץ שאורכו עולה על 2 מ'	
2.4.1	נושא
נבדק ונמצא לקוי	
מקום במבנה	
תיאור הליקוי הסולם מעץ שאורכו עולה על 2 מ' אינו מחוזק ע"י חיזוקי עץ אחוריים כל 1.5 מ' לפחות.	
תקנה/הנחייה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988	
סעיף חוק/תקנה 76	
דרישה יש לחזק את הסולמות ע"י חיזוקי עץ אחוריים.	
ת. לביצוע מייד	



מחלקה	מבנה 2
3.1	נושא
	בטיחות בבנייה : מוליכי חשמל על קרקעיים
3.1.1	נבדק ונמצא
	לקוי
	תיאור הליקוי
	נראה שימוש באתר בכבלי חשמל מאריך, וציוד (תקעים/שקעים) שאינם מתאימים לדרישות תקנות החשמל.
	תקנה/הנחייה
	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988
	סעיף חוק/תקנה
	163.א
	דרישה
	להחליף הכבלים והציוד (תקעים/שקעים) ולהקיף בנושא זה על דרישות תקנות החשמל (מתקן חשמלי ארצי באתר בניה)-2002.
	ת. לביצוע
	מייד
4	מחלקה
4.1	נושא
	בטיחות בבנייה : גידור- און יד, און תיכון ולוח רגל
4.1.1	נבדק ונמצא
	לקוי
	מקום
	גג קומה א'
	תיאור הליקוי
	משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לא גודרו ע"י און יד, און תיכון ולוח רגל.
	תקנה/הנחייה
	תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988
	סעיף חוק/תקנה
	9.א
	דרישה
	יש להתקין גידורים למשטחי עבודה, מדרכי מעבר בחתך ובגובה הנדרש בתקנות, ויחוברו לזקפים באופן שיימנע ניתוקם המקרי ממקומם.
	ת. לביצוע
	מייד
4.2	נושא
	מתקנים טעוני בדיקה : מכונות הרמה
4.2.1	נבדק ונמצא
	לקוי
	תיאור הליקוי
	לא התקבל תסקיר הבדיקה
	הערות(לליקוי)
	לא הוצג עבור מניטור
	תקנה/הנחייה
	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970
	סעיף חוק/תקנה
	119.א
	דרישה
	עליכם להעביר למשרדנו תסקירי בדיקה המעידים על תקינות הציוד
	ת. לביצוע
	מייד
4.3	נושא
	מתקנים טעוני בדיקה : שרשרות, חבלים ואביזרי הרמה כלשהם
4.3.1	נבדק ונמצא
	לקוי
	תיאור הליקוי
	הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות, חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
	הערות(לליקוי)
	לא הוצג עבור שרשרת(מענב באתר)
	תקנה/הנחייה
	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970
	סעיף חוק/תקנה
	76.
	דרישה
	לפי דרישת החוק והתקנות
	ת. לביצוע
	מייד



מספר האתר ברישומנו . נא לציין מספר זה בכל פנייה אלינו .  
**בכבוד רב ,**

#### מבצע בניה

#### **צו להגברת האכיפה**



**נכנס לתוקף ב-1.1.2018**

לידיעתכם – מה-1 בינואר 2018 החל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה בהטלת עיצומים כספיים על מפירי הוראות הבטיחות בעבודה, בסכומים העומדים על 20,000-35,000 ₪ לעבירה. זאת על פי הרחבת הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ז-2017

הרינו להביא לידיעתך על שינוי בטופס "הודעה על פעולת בנייה". הטופס מיועד למילוי על ידי מבצע הבניה ומנהל העבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 1970 (סעיף 192) ובהתאם לתקנה 5 א' לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 1988 .

את הטופס החתום בכתב יד, יש לשלוח בדואר רשום אל מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לאזור הפיקוח המתאים.

לתשומת ליבך, החל מתאריך 1/7/2015, רישום מנהל עבודה באתר יהיה אך ורק באמצעות הטופס החדש. לנוחותך אנחנו מצרפים טופס זה לדו"ח הביקור.

ניתן לעיין בחוק ותקנותיו באתר של [מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית](#) של [משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים](#), דף [חוקים ותקנות](#), [הטפסים](#)

#### מנהל עבודה

הרינו להביא לידיעתך על פרסומו של 'נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בניה, השעייתו וביטול מינויו'. לעיון בנוהל אנא היכנס לאתר [מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית](#)

#### העתקים